



Siedlce, dnia 18 października 2018 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
**Paweł Jakubczak**

**Wykonawcy**

**-wszyscy-**

Nasz znak:

WIW-AD.272.98.2018.PP

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.98.2018 wykonanie zasilania awaryjnego bezprzerwowego budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach wraz z dostawą agregatu prądotwórczego oraz UPS-a.

**Pytanie 1:** Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na UPS oraz poniesienie ich kosztów leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odpowiedź 1:** Koszty przeglądów gwarancyjnych leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 2:** Czy gwarancja ma obejmować również elementy eksploatacyjne w agregacie takie jak: akumulatory rozruchowe, grzałka silnika, wymiana płynu chłodniczego?

**Odpowiedź 2:** Przeglądy okresowe agregatu w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisem zawartym w treści Załącznika nr 8 do SIWZ (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, pkt 5.4 – Rękojmia i gwarancje).

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI  
LEKARZ WETERYNARII  
*Paweł Jakubczak*  
lek. wet. Paweł Jakubczak

