

Warszawa 17.04.2024.  
GR/PP/RM/198447/2024  
PGED0382834KW24/2024



Wojewódzki Inspektorat  
Weterynarii  
ul. Kazimierzowska 29  
08-110 Siedlce

Warunki przyłączenia: agregatu prądowłórczego rezerwującego zasilanie obiektów w miejscowości Ostrołęka przy ul. Składowej.

W odpowiedzi na wystąpienie złożone w dniu 06-03-2024 oraz wystąpienie z dnia 15-04-2024 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa informuje, że zainstalowanie agregatu prądowłórczego o mocy 164 kVA będzie możliwe po zrealizowaniu niżej podanych warunków:

1. Agregat prądowłórczy należy zainstalować w sposób uniemożliwiający przeniesienie napięcia zwrotnego na sieć PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Konieczne jest wcześniejsze kontrolowane przerwanie połączenia (np. przez wyłącznik, stycznik próżniowy) instalacji z siecią elektroenergetyczną zakładu przed podaniem zasilania na tak wydzieloną instalację za pomocą automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR) z blokadą mechaniczną i elektryczną lub za pomocą przełącznika trójpołożeniowego.
2. Moc rezerwowanych odbiorników należy dostosować do mocy agregatu.
3. Należy opracować dokumentację techniczną zasilania rezerwowego oraz uzgodnić ją w Wydziale Telemechaniki PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Informacji w zakresie przyłączenia przedmiotowego agregatu udzieli Andrzej Petrykowski, tel. (22) 512-12-21.
4. Należy opracować i uzgodnić Instrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądowłórczego.
5. Po zrealizowaniu inwestycji należy zgłosić instalację agregatu prądowłórczego do odbioru technicznego w Rejonie Energetycznym Ostrołęka. Na odbiorze należy przedstawić opracowaną i uzgodnioną uprzednio przez Wydział Telemechaniki oraz Centralną Dyspozycję Mocy:
  - powykonawczą dokumentację techniczną podpisaną za zgodność przez uprawnionego wykonawcę,
  - Instrukcję Ruchu i Eksploatacji agregatu prądowłórczego,oraz
  - protokoły pomiarów badania izolacji,
  - protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentacji oraz odbioru technicznego stanowią załącznik do niniejszych warunków.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Dział Przyłączeń  
  
Kierownik  
Piotr Proniewicz

podpis, pieczęć

1. wytyczne do instalowania agregatów prądowłórczych – 1 egz.

Wykonano w 3 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – RE Ostrołęka
3. Egzemplarz nr 3 – a/a

Wykonał: Rafał Mierzejewski tel. 22-367-13-28.